

ÍNDICE

PÁG.

- Presentación del producto.....	02
- Características técnicas.....	03
- Requisitos fundamentales.....	07
A- Posiciones de instalación.....	08
B- Diámetros de succión e impulsión.....	08
C- Instalación de succión.....	08
D- Presión estática.....	08
- Procedimiento indispensable para la Instalación.....	09
E- Ubicación y protección.....	12
F- Instalación eléctrica.....	13
G- Purgado y primera puesta en marcha.....	19
- Causas frecuentes de la pérdida de la garantía.....	20
- Garantía.....	21
- Contacto.....	22

SIMBOLOGÍA UTILIZADA Y SU SIGNIFICADO



PROHIBIDO



PRECAUCIÓN



IMPORTANTE




CORRIENTE

ESTIMADO CLIENTE

Usted acaba de adquirir la mejor, más eficiente y silenciosa electrobomba del mercado, diseñada y fabricada por ROWAMEX.

Este producto está fabricado en Argentina con la más alta calidad y tecnología que ofrece un óptimo rendimiento con un menor consumo de energía eléctrica.

Se emplean generalmente para la elevación de agua o recirculación de agua caliente de grado sanitaria.



Antes de realizar la instalación lea atentamente este manual.

La instalación de este producto debe ser efectuada por un instalador calificado.

Ante cualquier duda consulte con el Depto. Técnico de ROWAMEX

Ver Contacto (página 22)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Veloc. Véloc.	Presión Máx. (PSI)	Caudal Máx. (GPM)	Potencia (HP)	I			Peso (kg)	Dimensiones			
					110- 127	220	3x220		A	B	C	D
Solar 3***	1	3,00	8,80	0,08	0,40	0,20	-	3,20	150	162	85	3/4"
	2	3,80	12,30		0,60	0,30	-					
	3	4,70	15,00		1,00	0,50	-					
5/1 S*	1	5,30	9,70	0,10	0,70	0,35	-	3,90	150	162	85	3/4"
	2	6,00	15,00		0,90	0,45	-					
	3	7,50	20,70		1,20	0,60	-					
7/1 S*	1	5,00	11,40	0,13	0,90	0,45	-	5,90	201	192	100	1"
	2	7,50	18,90		1,30	0,65	-					
	3	10,10	27,30		1,60	0,80	-					
12/1 S*	1	4,30	10,10	0,17	1,40	0,70	-	6,70	201	192	100	1"
	2	8,80	15,90		2,10	1,05	-					
	3	14,20	26,90		3,00	1,50	-					
18/2*	1	27,00	17,60	0,50	4,60	2,50	-	10,50	214	120	93	1"
25/2 S**	1	35,50	28,60	0,80	9,80	5,50	-	17,50	212	140	110	1"
30/2 S**	1	41,20	28,60	1,00	10,50	6,00	-	24,00	270	140	110	1"
10/2 S	1	14,20	61,60	0,50	-	3,00	2,60	18,00	228	145	115	1½"
15/1 S	1	14,50	101,20	1,25	-	5,00	3,45	22,50	283	145	115	1½"
20/1 S	1	20,60	132,00	2,00	-	7,50	6,00	24,50	283	145	115	1½"
27/2 S	1	36,90	88,00	2,00	-	8,00	6,20	25,00	283	145	115	1½"
25/1 S**	1	38,30	154,10	3,00	-	-	7,80	30,00	323	145	115	1"
Tango Elevadora 20**	1	27,00	17,60	0,50	4,60	2,60	-	5,20	190	210	171	1"

*Se fabrican con corriente trifásica bajo pedido, sólo con velocidad única (máxima).

** Sólo para elevación de agua, no apta para recirculación.

*** Sólo para aplicar en recirculación de paneles solares.

La cota letra "D" señala el diámetro de entrada y salida del producto.

1 Kg/cm² = 0,980665 bar = 98,0665 kPa = 0,098 MPa = 14,223 PSI


Los siguientes modelos: 18/2 S, 25/2 S, 30/2 S, 10/2 S, 15/1 S, 20/1 S, 27/2 S y 25/1 S poseen una base con ranuras de fijación cuya separación entre centros es de 110mm y su ancho de ranura de 10 mm.

Para la línea Tango Elevadora 20 la separación es de 120 mm y un ancho de ranura de 10mm.

DIMENSIONES


Línea Tradicional Modelos:

Solar 3 18/2 S
 5/1 S 30/2 S
 7/1 S
 12/1 S




Línea Tradicional Modelos:

10/2 S 18/2 S
 15/1 S 25/2 S
 20/1 S 30/2 S
 27/2 S
 25/1 S





Línea Tango Modelos:




Tango 20 Elevadora





Líquido bombeado.....	Agua limpia
Temperatura máxima del agua.....	70 °C (Trad.)
Temperatura ambiente.....	50 °C (Tango)
Máxima presión estática.....	40 °C
	142,2 PSI (Trad.)
	56,9 PSI (Tango)
La Presión Máxima de entrada esta limitada por la presión máxima del equipo.	
Tiempo Máx. de funcionamiento a caudal mín. (200 l/h).....	24 Horas
Clase de aislamiento.....	F
IP.....	44

CURVAS DE RENDIMIENTO







REQUISITOS FUNDAMENTALES


Para un correcto funcionamiento de una electrobomba sanitaria, se deberán cumplir los siguientes pasos:



Para facilitar la instalación y posterior servicio del producto es importante instalar la bomba con tuercas uniones y válvulas de esfera en la entrada y salida.

A POSICIONES DE INSTALACIÓN

El eje de rotación del producto, debe permanecer en **posición horizontal**.



B DIÁMETROS DE SUCCIÓN Y SALIDA

Deberá cumplir con el diámetro que propone el producto tanto en la succión como en la salida. Nunca deberá disminuir esta medida, sobre todo en la succión del producto, ya que causaría una deficiencia de refrigeración y lubricación, derivando en un desgaste anormal y prematuro del mismo.

C INSTALACIÓN DE SUCCIÓN

Es recomendable que la resistencia ofrecida por el tramo de la instalación de succión, no supere los 4 m.c.a. De esta forma, evitaremos la cavitación interna del producto. Para una mejor comprensión de este punto, daremos el siguiente ejemplo: si una electrobomba sanitaria es utilizada para succionar agua de un tanque cisterna (bajo piso y bajo el nivel del la electrobomba - 1 metro) y elevar ésta a otro tanque de reserva superior (tinaco), la resistencia del tubo (en toda la distancia horizontal entre el tanque cisterna y el producto) + la resistencia de la válvula de retención + la resistencia de los codos o curvas utilizados, no deberá superar los 4 m.c.a. en total.

D PRESIÓN ESTÁTICA

Para los casos de recirculación de agua caliente, la electrobomba debe trabajar con cierta presión para evitar la formación de vapor en el interior de la misma, que ocasionaría la anulación de la lubricación y la refrigeración. Para los 70°C de temperatura máxima que soporta el producto, las presiones necesarias son las siguientes: (solo aplica a la línea tradicional).

Modelo	Solar 3 5/1 S 7/1 S	12/1 S	15/1 S	25/1 S		
Presión Estática (m.c.a.)	1	2	4	7	12	18

Esta presión se medirá en la salida de la electrobomba (producto funcionando).

PROCEDIMIENTO INDISPENSABLE PARA LA INSTALACIÓN


INSTALACIÓN HIDRÁULICA PARA ELECTROBOMBAS ELEVADORAS

Instalaciones con tanque cisterna bajo el nivel de la electrobomba

- 1) Se deberá instalar una válvula de retención (check), (respetando el diámetro de la instalación) en el extremo inferior del tubo de succión ubicado en el interior del tanque cisterna.
- 2) Es recomendable que dicha válvula de retención (check) sea colocada unos 10 o 15 cm separada del fondo del tanque y con un filtro de acero inoxidable. El objetivo es evitar el ingreso de cuerpos extraños a la misma y preservar el correcto funcionamiento y cebado de la electrobomba.
- 3) No superar los 4 m.c.a. de resistencia en tramo de succión de la electrobomba para evitar inconvenientes en el cebado o en su futuro funcionamiento. Un buen consejo para ello es evitar el uso de codos en este tramo y minimizar la cantidad de curvas.
- 4) No debe existir ninguna derivación en el tramo de succión, ya que ésta provocaría un funcionamiento incorrecto del producto.
- 5) En los casos en donde el material de la tubería utilizado sea muy rígido, deberá observar que se encuentren correctamente alineados con respecto a la entrada y salida del producto, ya que de lo contrario se podrían producir tensiones innecesarias sobre el cuerpo impulsor, las cuales podrían ocasionar una rotura. Para evitar este tipo de inconvenientes puede utilizar el Facilitador de instalación ROWA (Flexibles de 80 cm de largo aproximadamente con conexión macho-fija y hembra giratoria, ambas de una pulgada de diámetro).
- 6) Recomendamos realizar la instalación de nuestros productos colocando válvulas de esfera en la entrada y salida del mismo con sus respectivas tuercas uniones.



Respetar los diámetros de entrada y salida de la electrobomba



INSTALACIONES CON TANQUE INFERIOR SOBRE EL NIVEL DE LA ELECTROBOMBA


Instalaciones con tanque cisterna sobre el nivel de la electrobomba

7) No superar los 4 m.c.a. de resistencia en tramo de succión de la electrobomba para evitar inconvenientes en el cebado o en su futuro funcionamiento. Un buen consejo para ello es evitar el uso de codos en éste tramo y minimizar la cantidad de curvas.

8) No debe existir ninguna derivación en el tramo de succión, ya que ésta provocaría un funcionamiento incorrecto del producto.

9) En los casos en donde el material de la tubería utilizado sea muy rígido, deberá observar que se encuentren correctamente alineados con respecto a la entrada y salida del producto, ya que de lo contrario se podrían producir tensiones innecesarias sobre el cuerpo impulsor, las cuales podrían ocasionar una rotura. Para evitar este tipo de inconvenientes puede utilizar el Facilitador de instalación ROWA (Flexibles de 80 cm de largo aproximadamente con conexión macho-fija y hembra giratoria, ambas de una pulgada de diámetro).

10) Recomendamos realizar la instalación de nuestros productos colocando válvulas de esfera en la entrada y salida del mismo con sus respectivas tuercas uniones.



Respetar los diámetros de entrada y salida de la electrobomba.

INSTALACIÓN HIDRÁULICA PARA ELECTROBOMBAS RECIRCULADORAS

Instalaciones domiciliarias con artefactos de calentamiento cuya entrada y salida NO supera un diámetro de 3/4"

1) Para recirculación de agua caliente de una vivienda unifamiliar, es posible colocar la electrobomba interceptando el tubo de alimentación de agua fría al artefacto de calentamiento, ya que la pérdida de carga o resistencia que ésta ofrece al estar detenida es muy escasa.

2) Se deberá tener especial cuidado con la ubicación y el sentido de circulación de la válvula de retención (check) indicada en el diagrama de instalación.

3) El temporizador o timer (no incluido) indicado en el diagrama de conexión, es una pieza fundamental para el correcto funcionamiento y la preservación del producto.

4) Este temporizador, será el encargado de controlar la alimentación de la electrobomba. De esta forma encenderá o detendrá la misma dependiendo de la programación que usted seleccione.

5) Recomendamos realizar la instalación de nuestros productos colocando válvulas de esfera en la entrada y salida del mismo con sus respectivas tuercas uniones.


6) En los casos en donde el material de la tubería utilizado sea muy rígido, deberá observar que se encuentren correctamente alineados con respecto a la entrada y salida del producto, ya que de lo contrario se podrían producir tensiones innecesarias sobre el cuerpo impulsor, las cuales podrían ocasionar un deterioro del mismo.

Instalaciones de edificios, hoteles y otros

7) Para la recirculación de agua caliente en grandes instalaciones, la electrobomba, deberá ser instalada sobre el tubo de retorno, ya que la pérdida de carga o resistencia que ésta ofrece al estar detenida, puede ser muy alta con respecto al caudal que se pretende consumir.

8) Se deberá tener especial cuidado con la ubicación y el sentido de circulación de la válvula de retención (check) indicada en el diagrama de conexionado.

9) El temporizador (no incluido) indicado en el diagrama de conexión, es una pieza fundamental para el correcto funcionamiento y la preservación del producto.




10) Este temporizador, será el encargado de controlar la alimentación de la electrobomba. De esta forma encenderá o detendrá la misma dependiendo de la programación que usted seleccione en el mismo.

11) Recomendamos realizar la instalación de nuestros productos colocando válvulas de esfera en la entrada y salida del mismo con sus respectivas tuercas uniones.

12) En los casos en donde el material de la tubería utilizado sea muy rígido, deberá observar que se encuentren correctamente alineados con respecto a la entrada y salida del producto, ya que de lo contrario se podrían producir tensiones innecesarias sobre el cuerpo impulsor, las cuales podrían ocasionar una rotura.

Para este tipo de instalaciones, es imprescindible la unión que se encuentra entre la tubería que alimenta agua fría al artefacto de calentamiento y la entrada o succión de la electrobomba (Objeto "A"). Posee dos funciones principales. Una de ellas es permitir que la expansión de agua generada por el calentamiento de la misma pueda ser "liberada" hacia el tanque de abastecimiento, y la otra es reabastecer de agua a la electrobomba en los casos que por algún motivo el tubo de retorno no entregue la cantidad de agua que debería o cuando por el mismo ingresa vapor o aire a la electrobomba.

Este diagrama de conexiones, se puede utilizar para casas unifamiliares sin ningún inconveniente.




Respetar los diámetros de entrada y salida de la electrobomba

E UBICACIÓN Y PROTECCIÓN

1) La electrobomba deberá ser instalada sobre una superficie impermeable con drenaje externo, para evitar problemas con eventuales pérdidas de agua en las conexiones.

2) El lugar donde se instale la electrobomba debe ser cubierto para proteger a la misma de la lluvia.

3) La protección de la electrobomba debe contar con una buena **ventilación** para evitar la condensación (formación de agua sobre la misma), producida por grandes diferencias de temperatura. (Ambientes con altas temperaturas y ventilaciones deficientes, provocan que se forme agua sobre el producto).





Las electrobombas **no** se encuentran **blindadas**, por lo cual el ingreso o formación de agua (condensación) al sector del bobinado, producirá un daño importante y una **pérdida total** de la **garantía**.

F INSTALACIÓN ELÉCTRICA

1) Asegúrese que su instalación posea una adecuada conexión a tierra de acuerdo a las normativas vigentes.

Ante la duda o de no ser así, consulte a un instalador certificado antes de conectar el aparato.

2) Las electrobombas están equipadas con un cable de alimentación (solo para productos monofásicos) que posee una ficha de 10 A, acorde con su máximo consumo, verifique por lo tanto que el contacto a usar y los conductores que lo alimentan sean los adecuados.

3) Todos los productos están provistos de un protector térmico de re-conexión automática, el cual actuará ante sobrecargas a fin de proteger el bobinado de la bomba. Este dispositivo hace arrancar el motor en forma imprevista y automáticamente cuando el mismo se haya enfriado.

4) A continuación se muestra formas de instalación eléctrica. Son las comunmente utilizadas para los casos citados en este manual. No representan la única forma de conexión, sólo pretenden “ayudar”, brindando información más detallada.

Este producto funciona con una alimentación de 127, 220 y 3x220 Volt y 60 Hz indicados en el membrete del mismo, por lo tanto antes de conectar verifique que en la línea existan esos valores.

ELECTROBOMBAS ELEVADORAS DE AGUA DESDE UN TANQUE CISTERNA (INFERIOR) A OTRO TANQUE DE RESERVA (ELEVADO) - MONOFÁSICO

Observaciones:

Los automáticos eléctricos de nivel de agua deben conectarse de una cierta forma, la cual depende de la ubicación de los mismos. Verificar con el fabricante o el instructivo que posee el control de nivel de agua adquirido por usted.


El control automático de nivel de agua ubicado en el tanque superior (tinaco), deberá “cerrar” el circuito eléctrico al bajar el nivel de agua en el tanque. El control automático ubicado en el tanque inferior, deberá “abrir” el circuito eléctrico al bajar el nivel de agua en el tanque para evitar el funcionamiento sin agua del producto. (ver fig1 de la pag 14)




Se recomienda instalar siempre un interruptor diferencial con una sensibilidad de fuga de 30mA.

La instalación del cable de puesta a tierra debe hacerse cumpliendo las reglamentaciones vigentes.

(fig.1)



ELECTROBOMBAS ELEVADORAS DE AGUA DESDE UN TANQUE CISTERNA (INFERIOR) A OTRO TANQUE DE RESERVA (ELEVADO) - TRIFASICO



Observaciones:


Los automáticos eléctricos de nivel de agua deben conectarse de una cierta forma, la cual depende de la ubicación de los mismos. Verificar con el fabricante o el instructivo que posee el control de nivel de agua adquirido por usted.

El control automático de nivel de agua ubicado en el tanque superior (tinaco), deberá “cerrar” el circuito eléctrico al bajar el nivel de agua en el tanque. El control automático ubicado en el tanque inferior, deberá “abrir” el circuito eléctrico al bajar el nivel de agua en el tanque para evitar el funcionamiento sin agua del producto.



En las electrobombas trifásicas, usted podrá observar si el sentido de giro de la misma es el correcto, por intermedio de una mirilla que se encuentra en la parte posterior de la electrobomba. Esta mirilla indica con una flecha el sentido en el cual debe girar la electrobomba. Si usted observa que el sentido es el incorrecto, deberá intercambiar la posición en dos de las tres fases de alimentación.


ELECTROBOMBAS RECIRCULADORAS DE AGUA CALIENTE SANITARIA MONOFÁSICO



Cada modificación puede hacer disminuir el rendimiento y poner en peligro a el usuario.

Si el cable de alimentación es dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por el servicio técnico o por personal calificado, con el fin de evitar daño.

ELECTROBOMBAS RECIRCULADORAS DE AGUA CALIENTE SANITARIA TRIFÁSICO




En las electrobombas trifásicas, usted podrá observar si el sentido de giro de la misma es el correcto, por intermedio de una mirilla que se encuentra en la parte posterior de la electrobomba. Esta mirilla indica con una flecha el sentido en el cual debe girar la electrobomba. Si usted observa que el sentido es el incorrecto, deberá intercambiar la posición en dos de las tres fases de alimentación.

En los modelos monofásicos la conexión se realiza directamente a la red, o en su defecto a un aparato de control (automático eléctrico, temporizador o timer, etc.) En los modelos trifásicos es indispensable la conexión de un circuito de comando con contactor y su respectiva protección térmica. Para la regulación del térmico tomar la intensidad de corriente impresa en el membrete del producto. Igualmente le recomendamos verificar las normas locales vigentes en lo que respecta a instalaciones eléctricas.


Esquema de conexiones para electrobombas trifásicas

Para tensión 380 Volt




Para un sentido de giro


Para tensión 220 Volt



Para un sentido de giro




Para otro sentido de giro
(intercambiar 2 fases)



Para otro sentido de giro
(intercambiar 2 fases)

Esquema de conexiones para electrobombas monofásicas

Para tensión 220 Volt






Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.

Los niños deberían ser supervisados para asegurar que no jueguen con el aparato.

G PURGADO Y PRIMERA PUESTA EN MARCHA

- 1) Antes de poner en marcha la electrobomba se debe verificar que la tensión especificada en el producto coincida con la existente en el lugar.
- 2) Verifique que esté cerrada la llave de paso esférica (válvula de esfera) del by pass, y abiertas las válvulas de esfera de entrada y salida del producto.
- 3) Para las electrobombas que se encuentran sobre el nivel de agua, se deberá retirar el tapón de purga y verter agua en el orificio hasta alcanzar el nivel de desborde.
- 4) Luego de realizado el punto anterior se conectará eléctricamente para iniciar su funcionamiento y terminar de purgar el rotor y eje.
- 5) Luego de unos dos o tres minutos de funcionamiento se recomienda aflojar los tres tornillos (solo para línea tradicional) que sostienen la mirilla trasera de la electrobomba y desalojar el aire que pudiera encontrarse en la cámara del rotor y eje. En este paso se debe tener especial cuidado, ya que la presión de agua en este punto es la TOTAL del circuito.



Nota:

Las bombas 5/1 S, 7/1 S y 12/1 S se entregan con el variador de velocidad en posición (III) velocidad máxima.



Observar la correcta estanqueidad de la mirilla una vez utilizada. No deberá existir ningún tipo de pérdida en este punto, ya que podría provocar un daño al bobinado o que el producto se descebe frecuentemente.

Nota:

La mirilla posee una segunda función en el caso de que el eje se bloquee, se podrá acceder a él por intermedio de la extracción del vidrio mirilla y colocando un destornillador (desarmador) plano, se podrá hacer girar el eje en cualquier sentido. Para la línea Tango, el eje de la electrobomba, solamente podrá ser accedido desde la conexión de entrada (succión).

CAUSAS FRECUENTES DE PÉRDIDA DE GARANTÍA

La garantía no se extenderá ni cubrirá al equipo ni ninguna de sus partes que en la opinión razonable de **ROWAMEX**, se haya desgastado o deteriorado en los primeros 2 años debido al uso en las siguientes condiciones.

Bobinado quemado, sobrecalentado o con pérdidas a tierra

1. Si el producto se encuentra instalado a la intemperie o sobre el mismo existe una pérdida de agua, ésta ingresa al motor provocando que el mismo se queme o tenga una fuga a tierra.

Cuerpo motor roto o deteriorado

1. Golpes o maltratos durante el traslado, instalación y/o funcionamiento no atribuibles al fabricante ni al vendedor.
2. Instalaciones con golpes de ariete.
3. Congelamiento.

Cuerpo impulsor roto o deteriorado

1. Golpes o maltratos provocados por una instalación deficiente.
2. Si el equipo se instala donde existe una columna de agua sobre el mismo la cual excede la presión estática máxima 142 libras/pul², causaría probablemente la rotura del cuerpo impulsor.
3. Instalación con golpes de ariete.
4. Tensiones por tuberías rígidas mal alineadas con la entrada y salida del producto.
5. Anclajes del producto incorrectos
6. Si el producto está instalado cerca de una fuente generadora de calor (hornos, termostanques, calderas, etc.)
7. Congelamiento.

GARANTÍA

A.- El producto ha sido diseñado y fabricado por **ROWAMEX** para un correcto funcionamiento libre de problemas cuando se utilice para los propósitos para los que ha sido diseñado, se instale y opere según el manual de instalación suministrado. **ROWAMEX** de acuerdo a las condiciones aquí contenidas y sujeta a las mismas, garantiza por un período de 2 años a partir de la fecha de compra del nuevo producto, al dueño original contra desperfectos fehacientemente comprobados de algún componente, bajo condiciones normales de uso y servicio, cuando haya sido instalado y conectado correctamente.

En el caso de que el producto se descomponga o falle, dentro del período de 2 años de garantía, **ROWAMEX** reparará la falla del mismo, y/o reemplazará cualquier parte defectuosa sin ningún costo. Los riesgos de pérdida o daño durante el transporte serán de responsabilidad del cliente. Si se suministraron o se reemplazaron nuevas partes en el lugar de localización del producto, los costos de mano de obra incluyendo montaje, desmontaje y viajes estarán a cargo del cliente.

B.- Los reclamos hechos bajo esta garantía deben ser acompañados por el certificado de garantía y la factura de compra la cual contenga fecha de compra, modelo y el número de serie del producto en concordancia con el membrete del producto presentado. También el nombre, la dirección y el número telefónico del reclamante.

C.- Esta garantía no ampara (por lo que será con cargo para el usuario) instalación, limpieza, así como tampoco reparaciones necesarias por causa de accidentes, golpes, caídas, mal uso, instalación incorrecta o inadecuada, errores en el conexionado eléctrico, desgaste producido por regulación y/o uso inadecuado o excesivo del producto, daños producidos por sulfatación, humedad, exposición a fuentes de calor excesivo, rayos o cambios bruscos de tensión eléctrica, uso del producto con tensiones distintas a las especificadas en el membrete, uso de abrasivos, exposición a condiciones corrosivas, ataque de animales (insectos, roedores, etc.), inundaciones, entrada de agua y/o arena a partes no destinadas a tal fin, defectos causados debido a la adaptación de piezas y/o accesorios que no pertenezcan al producto, reparaciones por personas ajenas al servicio técnico oficial, así como de cualquier otra causa derivada de la no-observancia de normas establecidas en el manual de instrucciones que acompaña a este producto.

La garantía prestada por **ROWAMEX** se limita de la manera establecida en las cláusulas anteriores con respecto a los desperfectos cubiertos y al tiempo de vigencia de la misma.

En especial la garantía prestada no se extiende a ninguna otra pérdida o daño de cualquier clase sufrido por el cliente o por terceros, aunque dicha pérdida o daño se produzca en relación con el producto o como resultado del mismo o cualquiera de sus partes componentes.

CONTACTO

■ MÉXICO

ROWAMEX S.A de C.V.
Prolongación Negra Modelo N°6
Col. Fraccionamiento Industrial La Perla
Naucalpan, Edo. de Méx. - C.P. 53348
Tel.:(0052) 5560 - 7048 / 49
Del interior: 01-800-1121-140
azteca@bombasrowa.com.mx
www.bombasrowa.com.mx

■ PERÚ

BLUPOOLS E.I.R.L.
Lima
Tel.: (0051)7190900 / (0051) 4363737 anexo 210
serviciotecnico@blupools.com
www.blupools.com

■ COLOMBIA

HOMEFUTURE SAS
Bogotá
Tel.: (00571)300 0737
contacto@homefuture.com.co
www.homefuture.com.co

■ VENEZUELA

OPEN HOUSE GAS
Caracas
Tel.: (0058) 212-285-1982
openhouseca@gmail.com

